

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 5/_____**

Аксайский с.о.
Место составления

22.02.2024 г.
Время 17:17

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 5 от 06.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - Главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области
ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Есильского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Аксай отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Аксай отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Есильский район, Аксай, Ленина (улица), 8.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 21.02.2024 - 22.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Аксай отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У дежурного персонала отсутствуют при себе ключи от всех замков дверей здания. Основание: п. 10 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

2	В помещении котельной автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Допускается хранение и складирование в подвальном помещении горючих веществ и материалов. Основание: п. 24 п.п. 1 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Допускается в не исправном состоянии первичные средства пожаротушения (огнетушители) эксплуатирующихся в кабинете физики и в мастерской подвального помещения. Основание: п. 18 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Отсутствует договор с сертифицированной организацией для проведения своевременного технического обслуживания АПС здания школы. Основание: п. 70 п.п.7 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Требенинов Кирилл Владимирович

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомлена, согласна 

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

не имеет 

Приложение на « » листах

«22» 02 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 5/_____

Аксайский с.о.
Место составления

22.02.2024 г.
Время 17:17

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 5 от 06.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - Главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области
ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Есильского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

990340007339, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Аксай отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Аксай отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Есильский район, Аксай, Ленина (улица), 8.

5. Период проведения проверки 21.02.2024 - 22.02.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Аксай отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Обеспечить наличием комплекта ключей от всех замков дверей здания. Основание: п. 10 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 6 Проверочный лист в сфере

			государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 15.04.2024
2	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в котельной школы, в соответствие проектной документацией. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 15.04.2024
3	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Очистить помещения в подвале от хранения и складирования помещений горючих веществ и материалов. Основание: п. 24 п.п. 1 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 15.04.2024
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Привести в исправное состояние (перезарядить огнетушители) первичные средства пожаротушения в кабинете физики и в мастерской в подвальном помещении согласно норм положенности. Основание: п. 18 Правил пожарной безопасности утвержденный

увеличить фото

поискать огнетушитель


У

			Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 15.04.2024
5	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Заключить договор с сертифицированной организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации. Основание: п. 70 п.п.7 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 15.04.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена, согласна 

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Требенинов Кирилл Владимирович 

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Кажерова Марья Натксеровна

«22» 02¹ 2024 г.

№ 19
04.24

Информация по устранению нарушений по предписанию №5 от 22.02.2024 года

Коммунальное государственное учреждение
"Общеобразовательная школа села Аксай отдела образования по Есильскому району
управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, их характере)	Срок устранения	Устранение нарушений
1	У дежурного персонала отсутствуют при себе ключи от всех замков дверей здания	1 марта 2024 года	Исправлено
2	В помещении котельной автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, в соответствии проектной документации	10 апреля 2024	Исправлено
3	Допускается хранение и складирование в подвальном помещении горючих веществ и материалов	10 апреля 2024	Исправлено
4	Допускается в неисправном состоянии первичные средства пожаротушения (огнетушители) эксплуатирующихся в кабинете физики и в мастерской подвального помещения	11 апреля 2024	Исправлено
5	Отсутствует договор с сертифицированной организацией для проведения своевременного технического обслуживания и планово- предупредительного ремонта АПС здания школы	11 апреля 2024	Исправлено

Дата: 12.04.2024 г

Директор школы:

Завхоз школы:

Кажетова М.А.

Абиева Г.М.